



# 储能产品认证证书


证书编号：CGC20240030041416

申请人及地址：锦浪科技股份有限公司  
浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

制造商及地址：锦浪科技股份有限公司  
浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

生产厂及地址：锦浪科技股份有限公司  
浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

产品名称：储能变流器

商 标：  
GINLONG

型 号：G6-PM3P125KAA-NV-ND-H

主要性能参数：详见证书附页（共 2 页）

标准、技术要求：GB/T 34120-2023 《电化学储能系统储能变流器技术要求》  
GB/T 34133-2023 《储能变流器检测技术规程》

认证模式：型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CGC-R46103:2024A 《储能产品认证实施规则（储能变流器）》要求，特发此证。

本证书与证书附页及当年证书使用保持通知书同时使用方为有效。获证企业在产品设计及制造方面的任何改变需经本机构批准，否则本证书无效。

签发：

发证日期：2024-10-21

北京鉴衡认证中心有限公司

地址：北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址：www.cgc.org.cn

## 储能产品认证证书 附页

证书编号: CGC20240030041416

主要性能参数:

页码: 1/2

型号	G6-PM3P125KAA-NV-ND-H	
产品编码	EES-PCS-650~950V-380V-125KW-S-PM01	
与电网的连接关系	<input checked="" type="checkbox"/> 并网 <input checked="" type="checkbox"/> 离网 <input type="checkbox"/> 并离网切换	
接入电压等级类型	B1	
直流侧参数	最大直流功率[kW]	137.5
	直流侧最大电流[A]	215
	直流电压工作范围[V]	650~950 (满载 650~950)
交流侧参数	额定功率[kW]	125
	最大输出功率[kVA]	137.5
	额定电压[V]	380
	额定频率[Hz]	50
	交流相位数	三相
其它参数	长*宽*高[mm]	440*256.5*678.6
	重量[kg]	65
	工作温度范围[°C]	-20~+60 (满载-20~+45)
	存储温度范围[°C]	-20~+60

签发:

发证日期: 2024-10-21

北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址: www.cgc.org.cn

## 储能产品认证证书 附页

证书编号：CGC20240030041416

主要性能参数：

页码：2/2

防护等级	IP21
充电效率	97.62%
放电效率	97.68%
充放电转换时间[ms]	<100
特定功能	<input checked="" type="checkbox"/> 充放电能量统计 <input checked="" type="checkbox"/> 一次调频 <input type="checkbox"/> 惯量响应 <input checked="" type="checkbox"/> 有功功率控制 <input checked="" type="checkbox"/> 无功功率控制 <input checked="" type="checkbox"/> 故障穿越能力 <input checked="" type="checkbox"/> 动态无功支撑 <input checked="" type="checkbox"/> 连续故障穿越 <input checked="" type="checkbox"/> 防孤岛保护

注：效率数据来源于测试报告（编号：24ZAS01P05D11-30070/5、24ZAS01P05D11-30070/6、24ZAS01P05D11-30070/7）。

签发：

发证日期：2024-10-21

北京鉴衡认证中心有限公司

地址：北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址：www.cgc.org.cn